



OBEC OBORÍN – 076 75 OBORÍN

Obecný úrad Oborín č. 125, 076 75 Oborín

IČO: 00331805 Tel./fax: +421 6281860 E-mail: oborin@oborin.eu

Č.j. 215-02/2023/SÚ-ÚR/Ko

Oborín, 20.11.2023

Toto rozhodnutie je právoplatné

a vykonateľné dňom: 22.12.2023

dňa: 17.01.2024 podpis:



Vec: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460** - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "**Oborín – stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete**"

ROZHODNUTIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460** podal dňa 05.09.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "**Oborín – stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete**" v k.ú. Oborín. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Oborín, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č.453/2000 Z. z. vydáva pre navrhovateľa: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460**

ROZHODNUTIE

o umiestnení líniovej inžinierskej stavby:

Oborín – stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete

- **na pozemkoch:**
 - reg. „C“ parcelné číslo: 474, 496/1, 447/3, 288/1, 222/1, 222/2, 159/11, 159/1, 159/9, 159/8, 117, 118/1, 115, 159/14, 216/1, 159/7, 119
 - reg. „E“ parcelné číslo: CKN 289/1 (EKN 289/1), CKN 276 (EKN 276), CKN 276 (EKN 256), CKN 159/10 (EKN 155, 156), CKN 2238/1 (EKN 2238)
- **katastrálne územie:** Oborín
- tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese spracovanom na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
- **Stavba je členená na stavebné objekty:**
 - SO 01 Vodovodné potrubie
 - SO 01.1 Prepojenie vodovodných prípojok
- **druh stavby:** líniová inžinierska stavba
- **klasifikácia stavby:** 2222 – Miestne potrubné rozvody vody
- **charakter stavby:** trvalá stavba - stavebná úprava (rekonštrukcia) verejného vodovodu

I. Majetkovoprávne vzťahy:

Právo k pozemkom, na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby, stavebník preukázal v súlade s § 38 stavebného zákona nasledovne:

- Pozemky reg. C-KN parcelné číslo 474, 496/1, 288/1, 159/11, 159/1, 159/9, 159/8, 118/1, 159/14, 216/1, 159/7, 119, pozemok reg. E-KN parcelné číslo 276 – vlastník Obec Oborín na základe listu vlastníctva 1, 520, 816. Medzi Obcou Oborín, 076 75 Oborín č. 125 a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice je uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 363/27/2023/zavodMI zo dňa 13.06.2023.
- Pozemok reg. C-KN parcelné číslo 447/3, pozemky reg. E-KN parcelné číslo 256, 155, 2238 – podľa listov vlastníctva č. 763, 1108, 821, 822 - správca pozemkov NV a SR - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava – súhlasné stanovisko SPF, Centra stanovísk a vecných bremien pod č. SPFS98005/2023/740-004, SPFZ165620/2023 zo dňa 18.09.2023 s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu.
- Pozemky reg. C-KN parcelné číslo 222/1, 222/2, 117, 115 – vlastník Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice podľa listu vlastníctva 458. Medzi Košickým samosprávnym krajom, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice je uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 35/2023/VB zo dňa 11.05.2023.
- Pozemok reg. E-KN parcelné číslo 156 – vlastník Mórėová Margita, r. Andrėová, 076 75 Oborín č. 57 na základe listu vlastníctva 822 – súhlas vlastníka nehnuteľnosti s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 08.11.2023.
- Pozemok reg. E-KN parcelné číslo 289/1 – nájomca Farma Oborín, s.r.o. Vlčia dolina 958, 049 25 Dobšiná – vyjadrenie – súhlas so stavbou pod č. 10/2023 zo dňa 29.03.2023.

II. Jestvujúci stav a popis navrhovanej stavby

Projekt rieši rekonštrukciu vodovodného potrubia, t.j. nahradenie problémového potrubia novým vodovodným potrubím v zastavanej časti obce Oborín o celkovej dĺžke 2808 m. Na rekonštrukciu vodovodu sa použijú profily D160 x 9,5 mm v dĺžke 1036 m, D110 x 6,6 mm v dĺžke 958 m, D90 x 5,4 mm v dĺžke 814 m z materiálu PE 100RC tlakového radu PN 10. V rámci stavby budú zrekonštruované aj existujúce vodovodné prípojky z rúr PE D 32 mm v rozsahu od napojenia na hlavné potrubie po oplotenie nehnuteľností v počte 129 ks o celkovej dĺžke 940 m.

III. Trasa stavby:

3.1 Trasovanie

SO 01 Vodovodné potrubie

Trasa potrubia „1“ začína napojením na vodovodné potrubie HDPE D160x9,5 v mieste križovania s cestou II/552 bude vedené v krajnici a z časti v telese cesty II/552. V km 0,227 – 0,267 dôjde ku križovaniu s cestou II/554 a v km 0,276 – 0,287 ku križovaniu s cestou II/552 bezvýkopovo. Od km 0,288 trasa potrubia bude vedená súběžne s miestnymi komunikáciami. Trasa potrubia v prevažnej miere kopíruje trasu pôvodného potrubia.

Trasa potrubia „1-2“ bude vedená pozdĺž cesty II/554 v krajnici cesty pri priekope. Za posledným domom na pravej strane cesty bude vodovodné potrubie odsadené do zeleného pásu mimo cestné teleso.

Trasa potrubia „1-3“ bude vedená pozdĺž cesty II/552 v krajnici cesty vedľa splaškovej kanalizácie v trase pôvodného vodovodného potrubia.

Trasa potrubia „3“ bude vedená pozdĺž cesty III/3714 v telese cesty vedľa novovybudovanej splaškovej kanalizácie.

Trasy potrubia „1-1, 1-4, 2, 3-1 a 3-2“ budú vedené v pôvodnej trase starého vodovodného potrubia v obecných komunikáciách.

Celková dĺžka vodovodného potrubia SO 01 je 2 808,0m.

SO 01.1 Prepojenie vodovodných prípojok

Na navrhované vodovodné potrubie SO 01 budú prepojené všetci súčasní odberatelia pitnej vody. Trasa vodovodných prípojok bude priama, čo najkratšia, a to v rozsahu od miesta navrtávky na hlavné vodovodné potrubie až po oplotenie nehnuteľností odberateľov. Celková dĺžka vodovodných prípojok SO 01.1 bude 940,0m.

3.2 Objekty na trase

SO 01 Vodovodné potrubie

- **vodovodné potrubie „1“** - od bodu napojenia na potrubie HDPE D160x9,5 pred obecným úradom v krajnici cesty II/552 po jestvujúcu vodomernú šachtu VŠ1, nachádzajúcu sa na konci obce Oborín. Potrubie bude križovať cestu II/554 v km 0,227 – 0,267 a cestu II/552 v km 0,276 – 0,287.

Na výstavbu vodovodného potrubia v dĺžke 1 036,0m sa použijú rúry z materiálu PE100RC, a to D160x9,5mm tlakového radu PN10. Priemerná hĺbka uloženia potrubia vetvy 1 bude 1,64m.

- **križovanie potrubia „1“ s cestou II/554 (ckm 0,003)** - bude realizované bezvýkopovou technológiou riadeného mikrotunelovania HDPE chráničky D 250x14,8mm popod cestné teleso. Do pretlačenej chráničky sa vodovodné potrubie zasunie na klzných objímkach typ F-G h=22mm. Dĺžka chráničky bude 39,0m.

- **križovanie potrubia „1“ s cestou II/552 (ckm 62,481)** - bude realizované bezvýkopovou technológiou riadeného mikrotunelovania HDPE chráničky D 250x14,8mm popod cestné teleso. Do pretlačenej chráničky sa vodovodné potrubie zasunie na klzných objímkach typ F-G h=22mm. Dĺžka chráničky bude 11,0m.

- **vodovodné potrubie „1-1“** - bude realizované v rozsahu od miesta napojenia na potrubie „1“ – km 0,227 po miesto nachádzajúce sa v zelenom páse obecnej komunikácie v smere na cintorín (km 0,225). Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z materiálu PE100RC, a to D90x5,4mm tlakového radu PN10 v dĺžke 225,0m. Priemerná hĺbka uloženia potrubia vetvy 1-1 bude 1,58m.

- **vodovodné potrubie „1-2“** – bude realizované od miesta napojenia na potrubie „1“ – km 0,268 po miesto nachádzajúce sa vedľa cestného telesa cesty č. II/554 oproti zbernému dvoru. Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z materiálu PE100RC, a to D90x5, 4mm tlakového radu PN10 v dĺžke 215,0m. Priemerná hĺbka uloženia potrubia vetvy 1-2 bude 1,54m.

- **vodovodné potrubie „1-3“** - bude realizované od miesta napojenia na potrubie „1“ – km 0,275 po miesto nachádzajúce sa na okraji cesty II/552 na konci dediny (km 0,165). Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z materiálu PE100RC a to D110x6,6mm tlakového radu PN10 v dĺžke 165,0m. Priemerná hĺbka uloženia potrubia vetvy 1-3 bude 1,6m.

- **vodovodné potrubie „1-4“** bude realizované od miesta napojenia na potrubie „1“ – km 0,507 po miesto nachádzajúce sa v obecnej komunikácii pri dome č. 70 (km 0,070). Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z materiálu PE100RC, a to D90x5,4mm tlakového radu PN10 v dĺžke 70,0m. Priemerná hĺbka uloženia potrubia vetvy 1-4 bude 1,63m.

- **vodovodné potrubie „2“** – bude napojené na prepojavacie potrubie Kucany – Oborín D160x9,5 na konci obce Oborín v smere na Kucany za č.d. 112 (km 0,0) po miesto nachádzajúce sa v zelenom páse vedľa miestnej komunikácie pred domom č.174 (km 0,365). Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z materiálu PE100RC, a to D110x6,6mm tlakového radu PN10 v dĺžke 365,0m. Priemerná hĺbka uloženia potrubia vetvy 2 bude 1,72m.

- **vodovodné potrubie „3“** - bude realizované od miesta napojenia v jestvujúcej AŠ1, ktorá sa nachádza na okraji cesty III/3714 za križovatkou s cestou II/552 (km 0,0) po napojenie sa na jestvujúce novovybudované potrubie PE D110x6,6 smerom na ČOV (km 0,428). Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z materiálu PE100RC, a to D110x6,6mm tlakového radu PN10 v dĺžke 428,0m. Priemerná hĺbka uloženia potrubia vetvy 3 bude 1,61m.

- **vodovodné potrubie „3-1“** - bude realizované od miesta napojenia na potrubie „3-1“ (km 0,247) nachádzajúce sa v telese cesty III/3714 v križovatke s miestnou komunikáciou (km 0,0) po miesto nachádzajúce sa v obecnej komunikácii pred domom č. 150 (km 0,190). Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z materiálu PE100RC, a to D90x5,4mm tlakového radu PN10 v dĺžke 190,0m. Priemerná hĺbka uloženia potrubia vetvy 3-1 bude 1,66m.

- **vodovodné potrubie „3-2“** - bude realizované od miesta napojenia na nové jestvujúce potrubie PE D110x6,6 nachádzajúce sa v zelenom páse vedľa miestnej cesty smerom na ČOV (km 0,0) po miesto nachádzajúce sa vedľa miestnej komunikácie pred domom č. 149 (km 0,144). Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z materiálu PE100RC, a to D90x5,4mm tlakového radu PN10 v dĺžke 144,0m. Priemerná hĺbka uloženia potrubia vetvy 3-2 bude 1,7m.

- **hydranty a uzávery** - na vodovodnom potrubí sa na začiatku každej vetvy, v uzloch vodovodnej siete, na trase potrubia 1 (km 0,8) a pred hydrantmi osadia uzávery (dvoj prírubové posúvače). Poklapy uzáverov budú teleskopické. Na vodovodnom potrubí sa osadí 20 ks podzemných hydrantov. Navrhované hydranty budú slúžiť na plnenie hasičskej techniky a pre účely prevádzky vodovodu.

SO 01.1 Prepojenie vodovodných prípojok

- **prepojenie vodovodných prípojok** - v rámci stavby sa v obci vybuduje bývalá verejná časť vodovodných prípojok pre rodinné domy a väčšie objekty občianskej vybavenosti v počte 129 ks vodovodných prípojok o celkovej dĺžke 940,0m. Každá prípojka sa na hlavné vodovodné potrubie napojí cez prípojkovú navrtavaciu armatúru. Každá prípojka bude realizovaná podvrtaním. Prípojky vedené pod cestami II. triedy budú uložené do chráničiek D50x4,6 o celkovej dĺžke 35m. Prípojky budú v rámci stavby v rozsahu od navrtávky na hlavný rozvod vody až po oplatenie nehnuteľností

odberateľov. Prepojenie prípojok bude realizované bezpodmienečne v spolupráci s vlastníkmi napojených nehnuteľností.

- **potrubie vodovodných prípojok** - na prepojenie vodovodných prípojok sa použijú rúry z HDPE PE100, a to DN1 (D32x2,0mm PN10).

- **uzávery (uličné ventily)** - každá vodovodná prípojka bude vybavená uličným ventilom. Každý ventil bude vybavený zákopovou teleskopickou zemnou súpravou a poklopom.

IV. Pre umiestnenie stavby sa v súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stanovujú tieto podmienky :

1. Stavba bude umiestnená v súlade s overenou dokumentáciou k územnému konaniu s názvom: "Oborín – stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete", ktorú vypracoval zodpovedný projektant - Ing. Ján Hančar, č. opr. 5963*I2, VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Prípadné zmeny nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho stavebného úradu.
2. Projektová dokumentácia stavby predložená k vydaniu stavebného povolenia bude vypracovaná na základe dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia predmetnej stavby v rozsahu podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3. Projektová dokumentácia stavby predložená k stavebnému konaniu bude podľa § 45 ods. 2 písm. c), ods. 4 a ods. 5 stavebného zákona vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
4. Pred spracovaním PD je potrebné zabezpečiť presné vytýčenie polohy všetkých jestvujúcich podzemných vedení a následne zohľadniť pri projektovej príprave stavby. Pri projektovej príprave stavby rešpektovať jestvujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s platnými predpismi a technickými normami.
3. Pri umiestnení a realizácii stavby musia byť rešpektované jestvujúce inžinierske siete a dodržané najmenšie dovolené vzdialenosti - ochranné a bezpečnostné pásma v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí v zmysle STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005, STN 33 4050, TPP 702 01, TPP 702 02 a ďalších súvisiacich noriem a predpisov.
4. Pri spracovaní projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia je potrebné zohľadniť podmienky dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní, dodržať ustanovenia platných právnych predpisov a STN, ochranné pásma existujúcich aj uvažovaných inžinierskych sietí.
5. **Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania a z nich vyplývajúce podmienky:**

1.Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa - vyjadrenie pod č. OU-MI-OSZP-2023/005148-002 zo dňa 22.02.2023 - z hľadiska ochrany vodných pomerov s umiestnením a realizáciou stavby: „Oborín- stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete“ v k.ú. Oborín súhlasíme za dodržania podmienok:

1. „Oborín- stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete“ je v súlade s § 52 vodného zákona vodnou stavbou a jej realizáciu povoľuje príslušný orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

2. K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné doložiť všetky doklady a náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a v zmysle § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti je potrebné doložiť aj stanovisko správcu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

3. Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania stavby budú vykonávané maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.

4. Z hľadiska ochrany technickej infraštruktúry v navrhovanom území je potrebné rozsah a spôsob ochrany prejednať s prevádzkovateľmi verejných inžinierskych sietí, v ktorých je nutné pred začatím prác prizvať k ich presnému vytýčeniu.

2.Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva - vyjadrenie pod č. OU-MI-OSZP-2023/005671-002 zo dňa 10.03.2023 - súhlasí za nasledujúcich podmienok:

1. So všetkými druhmi odpadov a s odstránenými stavebnými materiálmi, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných prác a demolačných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového

prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovania okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného určenia. Je nutné nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t.j. dodržiavať povinnosti ustanovené v § 14 zákona o odpadoch, viesť o odpadoch evidenciu, podávať ohlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov atď.).

2. Pri nakladaní s odstránenými stavebnými materiálmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch v danom prípade právnická osoba, ktorej bude vydané stavebné povolenie a táto osoba musí plniť okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch aj povinnosti podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch. Táto osoba je podľa § 77 ods. 4 povinná stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii a údržbe komunikácií. V okrese Michalovce sa v súčasnosti prevádzkujú viaceré zariadenia na zber a zhodnocovanie niektorých druhov stavebných odpadov a odpadov z demolácií. Informácie o všetkých zariadeniach na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v okrese Michalovce sú k dispozícii na OÚ Michalovce, OSŽP. Po ukončení stavby sa na danej lokalite nemôžu nachádzať žiadne druhy odpadov z daných stavebných prác.

3. Na základe hore uvedeného je potrebné pred realizáciou stavby skompletizovať spôsoby nakladania so vzniknutými odpadmi s uprednostnením spôsobov zhodnotenia, recyklácie a využitia vzniknutých odpadov.

4. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi v prípade ich vzniku počas realizácie stavby ako aj počas prevádzky je nutné dodržiavať § 25 zákona o odpadoch.

5. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h.) zákona o odpadoch sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. Kolaudáciou je potrebné požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch, v rámci uvedenej žiadosti bude potrebné predložiť všetky zodpovedajúce doklady ako sa so vzniknutými stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií počas realizácie stavby nakladalo.

6. Dopravca odpadov musí mať registráciu podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch.

7. Pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácií podľa ustanovení § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších platných predpisov je povinný zahrnúť do „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ za príslušný kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 hore uvedenej vyhlášky aj stavebné odpady z realizácie predmetnej stavby.

3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa OPaK - stanovisko pod č. OU-MI-OSZP-2023/006294-002 zo dňa 08.03.2023:

Súhlasí so stavbou za podmienky, že na mieste výstavby sa nenachádzajú žiadne dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meranom vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovinaté porasty o rozlohe nad 10 m². Z hľadiska záujmu ochrany drevín Vás upozorňujeme, že v prípade výskytu uvedených drevín na mieste stavby, tieto podliehajú samostatnému udeleniu súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, v ktorom orgán ochrany prírody rozhodne, či sa na dreviny vydá alebo nevydá povolenie na ich výrub a ktorý musí byť právoplatný najneskôr do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

4. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - stanovisko pod č. OU-MI-OCDPK-202023/005137-003 zo dňa 02.03.2023 – nemá námietky k predmetnej stavbe za podmienok:

1. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,042 66 Košice, č. IU- 2023/1897-2004, zo dňa 24.02.2023.

2. V prípade podzemných prác, pred ich realizáciou je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, dotknutých predmetnou stavbou a zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich vytýčeniu a zakrytiu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých organizácií.

3. Pri realizácii prác sa nesmie na cestných telesách skladovať stavebný ani iný materiál.

4. Ak dôjde k obmedzeniu premávky na predmetných cestách je stavebník povinný požiadať o určenie dočasného dopravného značenia v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona a o povolenie na čiastočnú uzávierku predmetných ciest v zmysle ustanovenia § 7 cestného zákona.

5. Ak dôjde k užívaniu ciest II. a III. triedy iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená, je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie ciest II. triedy - II/554, II/552 a cesty III. triedy- III/3714, v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona.

6. Ak dôjde k prácam v extraviláne v ochrannom pásme cesty II. triedy je potrebné podľa § 11 cestného zákona požiadať tunajší správny orgán o výnimku zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II. triedy. Podľa § 15 ods. 3 písm. c) Vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách cestný zákon, hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy, na

smerovo rozdelených cestách sa tieto vzdialenosti merajú od osi priľahlej vozovky.

7. Cestný správny orgán pri vydávaní vyššie uvedených povolení koná na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie, t.j. Správy ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1. 042 66 Košice a stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu, t.j. Okresného riaditeľstva PZ, ODI, ul. Hollého č. 46, 071 01 Michalovce.

8. O povolenia dotýkajúcich sa miestnych ciest je potrebné požiadať príslušný cestný orgán. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové cesty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 cestného zákona sú obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

9. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

5. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko pod č. OU-MI-OKR-2023/005049-2 zo dňa 13.02.2023 – Po preštudovaní a posúdení projektovej dokumentácie „Oborín - stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete“, Okresný úrad Michalovce - odbor krízového riadenia **súhlasí** s rekonštrukciou vodovodného potrubia s tým, že realizátor stavby sa bude riadiť vyššie uvedenými legislatívno-právnymi predpismi a opatreniami.

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce – stanovisko pod č. ORHZ-MI2-2023/000092-002 zo dňa 16.02.2023 - s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce - záväzné stanovisko pod č. RÚVZMI/OHŽPaZ/545/986/2023 zo dňa 21.03.2023 – súhlasí sa s návrhom žiadateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť. a. s.. závod Michalovce, P. O. Hviezdoslava 50, Michalovce, IČO: 36 570 460, na územné konanie stavby: „Oborín - stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete“.

8. Agropotravinárske družstvo Malčice – súhlas vlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti - žiadajú dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred začiatkom prác prejednať trasu vstupu, aby došlo čo k najmenším škodám na osiatych plodinách a minimálnej devastácii pôdy.

2. Po ukončení stavby vlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti má právo uplatniť si náhradu ekonomickej ujmy na poľnohospodárskej kultúre, ktorú mu investor stavby uhradí podľa skutočnej zabratej výmery na základe dohody.

9. Farma Oborín s.r.o. – vyjadrenie pod č. 10/2023 zo dňa 29.03.2023 - súhlasíme s uskutočnením predmetnej stavby.

10. Obec Oborín – záväzné stanovisko pod č. 44-02/2023/SÚ-ZS/Ko zo dňa 14.06.2023 - súhlasí s povolením stavby: „Oborín – stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete“ v k. ú. Oborín s nasledovnými podmienkami, ktoré žiadajú dodržať v priebehu realizácie stavby:

- Vzhľadom na už zrealizovanú kanalizačnú sieť v obci Oborín výmenu jestvujúcich vodovodných potrubí riešiť bezvýkopovými technológiami v úsekoch, kde je to technicky realizovateľné.

- V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas realizácie diela udržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách v katastri obce Oborín a výstavbu zabezpečiť bez narušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Každé znečistenie vozovky počas realizácie ihneď odstráni zhotoviteľ stavby na vlastné náklady.

- Po ukončení stavebných prác v katastrálnom území obce Oborín zhotoviteľ stavby uvedie všetky dotknuté pozemky do pôvodného stavu.

- V prípade spôsobenia škôd na pozemkoch dotknutých stavbou ich stavebník odstráni na vlastné náklady.

11. Košický samosprávny kraj Košice – vyjadrenie - odpoveď pod č. 4004/2023/OSM-27315 zo dňa 13.07.2023 - po oboznámení sa s podkladmi, ako aj stanoviskom správcu, KSK ako vlastníka ciest a pozemkov požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:

- investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s vyššie uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,

- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov,

- investor je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení správcu č. IU-2023/1897-2004 zo dňa 24.02.2023,

- investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,

- na cestách nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať ku znečisteniu ciest, ani k ich poškodeniu, prípadné znečistenie ciest odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie ciest odstráni investor v spolupráci so správcom ciest na vlastné náklady,

- počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,
- realizáciou stavby nesmie byť ohrozená stabilita cestných telies; zásah do ciest je potrebné minimalizovať na nevyhnutný rozsah,
- zásah do cestných telies a spätné úpravy ciest je potrebné navrhnuť a realizovať v súlade s TP 01/2014 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií; spätné úpravy ciest v súlade s uvedeným TP a s požiadavkami správcu ciest je potrebné zahrnúť do projektu a rozpočtu rekonštrukcie vodovodu,
- vetvy vodovodu umiestnené vo vozovke ciest č. II/552, II/554 a III/3714 je potrebné umiestniť mimo stopu motorových vozidiel,
- hĺbka a poloha vetiev vodovodu a prípojok musí byť navrhnutá a zrealizovaná v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- kríženie vodovodných potrubí a prípojok s cestami č. II/552, II/554 a III/3714 je potrebné realizovať bezvýkopovo kolmo na os cesty s uložením potrubia do chráničky,
- vodovodné potrubie, prípojky ani ich ochranné pásmo nesmie obmedziť správcu ciest pri výkone správy, údržby, opráv a rekonštrukcii ciest č. II/552, II/554 a III/3714,
- žiadna súčasť stavby nesmie tvoriť pevnú prekážku na cestách, ani prekážku v rozhľade účastníkov cestnej premávky,
- investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníčkovi dotknutých ciest a pozemkov v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác,
- pred začatím realizácie stavebných prác si investor zabezpečí stanoviská z jednotlivých inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutých pozemkoch v mieste uloženia stavby môžu nachádzať,
- po ukončení stavebných prác uvedie investor pozemky do pôvodného stavu s ohľadom na zmeny vykonané stavbou,
- o začatí i ukončení stavebných prác bude investor informovať správcu minimálne 5 pracovných dní vopred,
- akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa ciest a pozemkov je potrebné odsúhlasiť so správcom,
- **v prípade, že:**
 - stavba na uvedených pozemkoch bude realizovaná vo verejnom záujme, tzn. že v zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov dôjde k obmedzeniu užívania pozemkov z titulu vzniku zákonného vecného bremena, bezodkladne po jej dokončení písomne oznámiť dokončenie stavby KSK za účelom následného uzavretia dohody o náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena,
 - stavba nebude realizovaná vo verejnom záujme v spojitosti s vyššie uvedeným právnym predpisom, je investor povinný:
 - pred vydaním stavebného povolenia, resp. vydaním oznámenia k ohláseniu drobnej stavby uzatvoriť so správcom dotknutých pozemkoch (Správa ciest KSK) nájomnú zmluvu pre zabezpečenie práv k pozemkom,
 - po dokončení stavby obrátiť sa písomne na odbor správy majetku Úradu KSK ž dôvodu riešenia umiestnenia stavby na pozemkoch vo vlastníctve KSK z majetkovoprávneho hľadiska:
 - v prípade, že na stavbu bude vydané kolaudačné rozhodnutie, tak do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby,
 - v prípade, že na stavbu nebude vydané stavebné povolenie, pretože stavba podlieha ohláseniu v zmysle stavebného zákona, tak do 30 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby jej zhotoviteľom investorovi resp. od ukončenia stavby jej investorom,
 - **v prípade, že** nebude uzavretá nájomná zmluva z dôvodu, že k dotknutým pozemkom už existuje nájomný vzťah s inou osobou, je investor povinný pred vydaním stavebného povolenia, resp. vydaním oznámenia k ohláseniu drobnej stavby uzatvoriť s KSK zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok KSK nemá výhrady k uvedenej stavbe, a to v rozsahu a za podmienok ako je vyššie uvedené.

12. Správa ciest Košického samosprávneho kraja Košice - vyjadrenie pod č. IU-2023/1897-2004 zo dňa 24.02.2023 v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu pozemných komunikácií a na bezpečnosť premávky na nich, s projektovou dokumentáciou stavby „Oborín - stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete“, vypracovanou VYS a. s., zodpovedným projektantom Ing. Hančarom, v mesiaci 12/2017 súhlasí za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

1. Trasu vodovodného potrubia a prípojok žiadame viesť prioritne za cestnou priekopou resp. pod cestnou priekopou so spätnou úpravou v celej dĺžke, v zelenom páse, v chodníku, alebo v nespevnených častiach krajníc ciest II/552, II/554 a III/3714 - bez zásahu do asfaltobetónového krytu vozovky.
2. V prípade zásahu do cesty II/552, II/554 a III/3714, alebo poškodenia telesa cesty žiadame stavebníka vykonať spätnú úpravu jazdného pruhu cesty v celej šírke, v ktorej je uložené rekonštruované potrubie a zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, na základe projektovej dokumentácie stavby spracovanej oprávnenou osobou, ktorú žiadame predložiť vlastníčkovi a správcovi cesty na posúdenie.
3. Križovanie ciest vodovodným potrubím a vodovodnými prípojkami riešiť kolmo na os cesty a to bezvýkopovou technológiou - pretláčaním v chráničke popod cestu v hĺbke min. 1,5 m, v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka musí presahovať min. 1,0 m hranice hlavného dopravného priestoru.
4. Štartovacia a cieľová jama musí byť umiestnená min. 1,0 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy resp. 1,0 m od okraja vozovky, tak aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, aby nebola ohrozená stabilita komunikácie, v súlade s STN 73 3050 zemné práce.
5. Príslušenstvo vodovodu (uzávery, stĺpiky, poklapy a vodovodné šachty) umiestniť mimo cestné teleso cesty, aby netvorili prekážku pri vykonávaní údržby na ceste a pri odvádzaní zrážkových vôd z cestného telesa.
6. Žiadna časť stavby nesmie tvoriť prekážku v rozhľade na cestu, s rešpektovaním výhľadového a šírkového usporiadania ciest v príslušnej kategórii, v zmysle STN 73 6102, 73 6101, 73 6110.
7. Pred začatím stavebných prác v dostatočnom časovom predstihu je stavebník povinný obrátiť sa na správcu cesty - Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040.01 Košice (e-mail: sekretariat@scksk.sk, tel. 055/78 60 046) so žiadosťou o uzatvorenie inominátnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie a stavebníka spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby.
8. V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inominátnu zmluvu, bude správca ciest II. a III. triedy postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
9. Zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi cesty SC KSK (Ing. Husárová t. č. 056/6425335, alebo 0917/626 278).
10. Plánovanou realizáciou dôjde k záberu častí pozemku podľa C-KN parcela č. 115, č. 117 a č. 222/1 k. ú. Oborín, ktorá je na LV č. 458, ktoré sú zapísané vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach. Stavbu je stavebník oprávnený realizovať len so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti (cesty, pozemku) dotknutej stavbou, a preto je povinný pred začatím stavebných prác, resp. pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť so správcom majetku, Správou ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, Košice nájomnú zmluvu, ktorou v zmysle stavebného zákona preukáže iné ako vlastnícke právo k pozemku, na ktorom má byť uskutočnená stavba.
11. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác, resp. pred vydaním stavebného povolenia obrátiť sa na Košický samosprávny kraj za účelom riešenia majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľnosti dotknutej stavbou vo výmere 774,4 m².
12. Stavebník pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán, o povolenie na zvláštne užívanie cesty II/552, II/554 a III/3714, o povolenie na čiastočnú uzávierku a o určenie použitia dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ ODI Michalovce.
13. Správa ciest KSK súhlasí so zvláštnym užívaním cesty II/552, II/554 a III/3714 vo vymedzenom úseku v zmysle § 8. ods. 1 zákona č. 135/1961.
14. Pred realizáciou stavby žiadame doložiť projekt dočasného dopravného značenia na posúdenie.
15. V prípade zásahu do cesty II/552, II/554 a III/3714, alebo telesa cesty žiadame stavebníka vykonať spätnú úpravu jazdného pruhu cesty v celej šírke, v ktorej je uložené rekonštruované potrubie a zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, na základe projektovej dokumentácie stavby spracovanej oprávnenou osobou, ktorú žiadame predložiť vlastníčkovi a správcovi cesty na posúdenie.
16. Pokiaľ vodovodné potrubie svojim umiestnením, technickým spracovaním nebude zodpovedať ustanoveniam cestného zákona, vlastník vedenia je v zmysle § 18 odst. 8 cestného zákona povinný v prípade plánovanej rekonštrukcie pozemnej komunikácie na vlastné náklady zabezpečiť preloženie, alebo odstránenie vedenia na základe oznámenia správcu alebo vlastníka pozemnej komunikácie.
17. Po ukončení stavebných prác stavebník prizve správcu ciest k odovzdaniu predmetného úseku cesty do užívania resp. k prevzatiu dokončenej stavby, čo bude písomne ošetrené medzi stavebníkom a správcom cesty. Záručná doba na zrealizované dielo v mieste dotyku s cestným telesom cesty II/552, II/554 a III/3714 sa stanovuje na 5 rokov.
18. V prípade nedodržania uvedených podmienok Správa ciest KSK ako majetkový správca ciest II. a III. triedy v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách prioritne uplatňuje § 18 bod 3) a s umiestnením vodovodu a jeho príslušenstva v cestách II/552, II/554 a III/3714 nesúhlasí.

13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov – stanovisko pod č. CS SVP OZ KE 1831/2023/2 zo dňa 3.3.2023 – s navrhovanou stavbou súhlasia, nakoľko jej realizáciou nedôjde ku kolízii s objektami, tokmi ani zariadeniami v správe ich organizácie.

14. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava - vyjadrenie pod č. TD/NS/0096/2023/Va zo dňa 13.2.2023 - súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- V záujme predchádzaniu poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-0 www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-0 vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopancu kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

žiadne;

15. Slovak Telekom, a.s. Bratislava - vyjadrenie pod č. 6612317120 zo dňa 21.06.2023 – dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ing. Ladislav Mikloš, ladislav.miklos@telekom.sk, +421 56 6442130, +421 903910179
 4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://mww.telekom.sk/vyjadenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: §28 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. - vyjadrenie pod č. 786/2023 zo dňa 11.5.2023 - vo vyznačenej záujmovej oblasti nie sú uložené KDS, k uvedenej stavbe a PO nemáme pripomienky.

17. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC3 – údržbové centrum Košice – vyjadrenie o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) prevádzkovateľa - Orange Slovensko, a.s. pod č. KE -1449/2023 zo dňa 12.6.2023 - nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.

18. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava - stanovisko SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien pod č. SPFS98005/2023/740-004, SPFZ165620/2023 zo dňa 18.09.2023 – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu podľa predloženej žiadosti a dokumentácie na pozemkoch NV a SR za podmienok:

-stavebník bude mať na dotknuté pozemky NV a SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii IS, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,

- k realizácii stavby je potrebné stanovisko podielových spoluvlastníkov pozemkov NV a prípadných užívateľov pozemkov SR,

- po dokončení stavby budú pozemky NV a SR upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

19. Východoslovenská distribučná, a.s. Košice - vyjadrenie pod č. 3211/2023 zo dňa 14.02.2023

- predloženú PD pre stavebné povolenie po technickej stránke odsúhlasujeme s nasledujúcimi podmienkami: Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV) rozvody a el. stanice (trafostanice do 35KV) ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m;

2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m;

3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

d) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

Výkopové práce v blízkosti el. zariadení žiadame realizovať ručne.

Zároveň pri realizácii prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich el. vedení a v ich blízkosti žiadame rešpektovať obmedzenia dané Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a príslušné technické normy, najmä STN 343108 pre činnosť a pohyb v blízkosti el. zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných el. vedení.

Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.

Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

VSD, a.s., pri dodržaní vyššie uvedených podmienok, nemáme námietky k vydaniu stavebného povolenia, pre uvedenú stavbu.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

20. Krajský pamiatkový úrad Košice – záväzné stanovisko pod č. KPUKE-2023/3669-2/13923/PS,SB zo dňa 23.02.2023, ktorým pre ochranu archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu určuje tieto podmienky:

- Nemá námietky k umiestneniu stavby.
- Žiada v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu.
- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

21. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry - stanovisko pod č. SEMaI-EL13/2-5-1942/2023 zo dňa 24.2.2023 – nemá pripomienky a súhlasí s realizáciou stavby, v danej lokalite sa nenachádzajú podzemné ani nadzemné inžinierske siete v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

V. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Toto rozhodnutie podľa § 40 odst. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Platnosť územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty na základe žiadosti navrhovateľa

V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e:

Navrhovateľ **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460** podal dňa 05.09.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "**Oborín – stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete**" v k.ú. Oborín.

Stavebný úrad listom zo dňa 16.10.2023 pod č. 215-01/2023/SÚ-OZN/Ko oznámil v zmysle § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania účastníkom konania (líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania) verejnou vyhláškou (oznámenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Oborín a zverejnené na webovom sídle obce Oborín dňa 17.10.2023 po dobu 15 dní), dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou (jednotlivo) a súčasne na prejednanie predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 02.11.2023.

V oznámení boli účastníci konania poučení, že do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a svoje námietky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Dňa 02.11.2023 stavebník doplnil súhlasné stanovisko s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu pod č. SPFS98005/2023/740-004, SPFZ165620/2023 zo dňa 18.09.2023, vydané Slovenským pozemkovým fondom, Centrom stanovísk a vecných bremien a Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 35/2023/VB, uzatvorenú medzi Košickým samosprávnym krajom, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.

Navrhovateľ k návrhu na vydanie územného rozhodnutia doložil:

- projektovú dokumentáciu stavby - zodpovedný projektant - Ing. Ján Hančar, č. opr. 5963*I2, VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,
- listy vlastníctva,
- prehlásenie odborného dozoru stavby - Ing. Miroslav Val'ovský, stavebný dozor ev. č. osvedčenia 10497,
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 35/2023/VB zo dňa 11.05.2023, uzatvorená medzi Košickým samosprávnym krajom, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 363/27/2023/zavodMI zo dňa 13.06.2023, uzatvorená medzi Obcou Oborín, 076 75 Oborín č. 125 a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,
- Slovenský pozemkový fond Bratislava – súhlasné stanovisko č. SPFS98005/2023/740-004, SPFZ165620/2023 zo dňa 18.09.2023,
- Mórėová Margita, r. Andrėová - súhlas vlastníka nehnuteľnosti E-KN parc. č. 156 zo dňa 08.11.2023 s umiestnením stavby,
- Farma Oborín s.r.o. – vyjadrenie – súhlas pod č. 10/2023 zo dňa 29.03.2023,
- Agropotravinárske družstvo Malčice – súhlas vlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona boli pred vydaním tohto rozhodnutia zabezpečené stanoviská:

- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP – štátna vodná správa – vyjadrenie pod č. OU-MI-OSZP-2023/005148-002 zo dňa 22.02.2023,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP – štátna správa odpadového hospodárstva – vyjadrenie pod č. OU-MI-OSZP-2023/005671-002 zo dňa 10.03.2023,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠS OPaK - stanovisko OU-MI-OSZP-2023/006294-002 zo dňa 08.03.2023,
- Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a PK - stanovisko pod č. OU-MI-OCDPK-2023/005137-003 zo dňa 02.03.2023,
- Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia Michalovce – záväzné stanovisko pod č. OU-MI-OKR-2023/005049-2 zo dňa 13.02.2023,
- Správa ciest Košického samosprávneho kraja Košice - vyjadrenie pod č. IU-2023/1897-2004 zo dňa 24.02.2023,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce – stanovisko pod č. ORHZ-MI2-2023/000092-002 zo dňa 16.02.2023,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce - záväzné stanovisko pod č. RÚVZMI/OHŽPaZ/545/986/2023 zo dňa 21.03.2023,
- Obec Oborín – záväzné stanovisko pod č. 44-02/2023/SÚ-ZS/Ko zo dňa 14.06.2023,
- Košický samosprávny kraj Košice – vyjadrenie - odpoveď pod č. 4004/2023/OSM-27315 zo dňa 13.07.2023,
- Správa ciest Košického samosprávneho kraja Košice - vyjadrenie pod č. IU-2023/1897-2004 zo dňa 24.02.2023,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov – stanovisko pod č. CS SVP OZ KE 1831/2023/2 zo dňa 3.3.2023,
- SPP – distribúcia, a.s. Bratislava - vyjadrenie pod č. TD/NS/0096/2023/Va zo dňa 13.2.2023,
- Slovak Telekom, a.s. Bratislava - vyjadrenie pod č. 66123317120 zo dňa 21.06.2023,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. - vyjadrenie pod č. 786/2023 zo dňa 11.5.2023,
- Orange Slovensko, a.s. - MICHLOVSKY, spol. s r.o. Piešťany - vyjadrenie č. KE-1449/2023 zo dňa 12.6.2023,
- Slovenský pozemkový fond, GR Bratislava - stanovisko pod č. SPFS98005/2023/740-004, SPFZ165620/2023 zo dňa 18.09.2023,
- Východoslovenská distribučná, a.s. Košice - vyjadrenie pod č. 3211/2023 zo dňa 14.02.2023,
- Krajský pamiatkový úrad Košice – záväzné stanovisko pod č. KPUKE-2023/3669-2/13923/PS,SB zo dňa 23.02.2023,
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry - stanovisko pod č. SEMaI-EL13/2-5-1942/2023 zo dňa 24.2.2023,
- Krajský pamiatkový úrad Košice – záväzné stanovisko pod č. KPUKE-2023/3669-2/13923/PS,SB zo dňa 23.02.2023.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoodinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Tunajší stavebný úrad v územnom konaní posúdil predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "**Oborín – stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete**" podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie nie je v rozpore s rozvojom dotknutej obce, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Navrhované umiestnenie vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určeným vo vyhláske č. 532/2002 Z.z.. Dokumentácia stavby pre rozhodnutie o umiestnení stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Správny poplatok vyrubený v zmysle pol. 59 písm. a) ods. 2 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení skorších predpisov vo výške 100,00 € bol zaplatený do pokladnice obce Oborín.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Oborín a zverejnené na internetovej stránke obce Oborín www.oborin.sk. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje posledný deň jeho vyvesenia, resp. zverejnenia na internetovej stránke.

P o u č e n i e:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad – obec Oborín. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



Roland Dobos
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky (v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania, neznámy pobyt účastníkov konania):

1. navrhovateľovi - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,
2. právnickým alebo fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

II. Dotknutým orgánom jednotlivo na vedomie:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
2. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OPaK, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OH, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
4. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
5. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Fr. Kráľa 21, 071 01 Michalovce
8. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
9. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
10. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice
11. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 3 – údržbové centrum Košice, Rampová 5, 040 01 Košice
13. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O. BOX 216, 850 00 Bratislava 5
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. VSD, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
16. SPP- distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
17. SVP, š.p., Správa Bodrogu, M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov

III. Na vedomie (nemá účinky doručenia):

1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Komenského 50, 042 48 Košice – navrhovateľ
2. Ing. Ján Hančar, VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice – zodpovedný projektant
3. Ing. Miroslav Vaľovský, Prof. Hlaváča 16, 071 01 Michalovce – stavebný dozor

Zverejnenie rozhodnutia:

1. Obec Oborín – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: 22.11.2023

Zvesené dňa: 07.12.2023

Podpis a pečiatka:

Podpis a pečiatka:



2. Obec Oborín – internetová stránka www.oborin.sk – zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: 22.11.2023

Ukončenie zverejnenia dňa: 07.12.2023

Podpis a pečiatka:

Podpis a pečiatka:

